

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-ZA.ПБ67.В.01033**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1381945**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

AKS Lining Systems (Pty) Ltd,
Адрес: PO Box 1066, Cape Gate, 7562 South Africa, Южная Африка
Телефон: 0219832700, Факс: 0219821597, Адрес электронной почты: tim@aks.co.za

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

AKS Lining Systems (Pty) Ltd,
Адрес: PO Box 1066, Cape Gate, 7562 South Africa, Южная Африка
Телефон: 0219832700, Факс: 0219821597, Адрес электронной почты: tim@aks.co.za

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификата соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей",
Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 7 (495) 729-70-42, ОГРН 1115027005950, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Материал гидроизоляционный из полиэтилена (геомембрана),
толщиной от 1,5 мм до 6 мм, Марка "AKS",

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

577400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

воспламеняемости - В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени по поверхности - РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительного материала - КМ5

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 8, табл. 3 и 27.
Показатели пожарной опасности: группа горючести - Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3920108900

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокол № 113-10 от 13.10.2014 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016 года.

адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16; схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер МСК.ОС1.А0232Р от 09.10.2014 года до 09.10.2017 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью "МСК" (аттестат аккредитации РОСС МСК.001.ОС.АА)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.10.2014

по

13.10.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ногина

Н. Г. Ногина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Пронин

С. М. Пронин